

SVGW

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Grütlistrasse 44
CH-8027 Zürich

Zertifizierungsstelle Gas

Schweizerischer Verein
des Gas- und Wasserfaches
Eschenstrasse 10
CH-8603 Schwerzenbach



Zertifikat Nr. 07-016-5 SVGW

Zertifikatsinhaber: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Hersteller: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Vertreter / Vertreiber: R. Nussbaum AG, CH-4601 Olten

Gestützt auf das Reglement ZG101 „Allgemeine Geschäftsbedingungen der SVGW Zertifizierungsstelle Gas“ und auf den Bericht Nr. **07-016-5** zertifiziert der SVGW die folgenden Serienprodukte:

Rubrik: Armaturen und Installationskomponenten, Kugelhähnen

Bezeichnung: Gas(geräte)-Kugelhahn Serie 88000, Serie 89000

Typen:
88080 (1)
89001 (2)
89040 (3)
89041 (4)

Nennweite:
- d 15, 18 – d 54 (DN 15 - 50) (Pressverbinder, Typ (1)),
- d 15, 18 (DN 15), d 22 (DN 20) (Pressverbinder, Typ (3))
- ½" - 1" (Gewinde, Typ (2)), Rp: ½", ¾"; G: 7/8", 1 1/8" (Gewinde, Typ (4))

Anschluss:
- Pressverbinder nach DVGW G 5614
- Gewinde nach EN 10226-1 (R, Rp), ISO 7-1

Zertifizierungsgrundlage: EN 331 (2015), DIN 3586 (2003)

Gültigkeit: **31.03.2027**

Zertifiziert für:
- einen Betriebsdruck von max. 5 bar für Gasinstallationen im Gebäude
- höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis 1 bar (Typen (1), (3), (4))
- Erdgas und Flüssiggase im gasförmigen Zustand
- Umgebungstemperaturbereich: -20 bis +60°C

Der Zertifikatsinhaber ist berechtigt, die oben erwähnten Produkte als SVGW zertifiziert anzubieten und das SVGW-Konformitätszeichen zu verwenden (Publikation im Online Zertifizierungsverzeichnis ZIS Gas).

SCHWEIZERISCHER VEREIN DES GAS- UND WASSERFACHES

Zertifizierungsstelle Gas

Javier Fernandez
Leiter

Zürich, 04.03.2022

5.1 Kugelhahnen

Graugussausführungen dürfen nicht in Gebäuden eingesetzt werden.

5.1 Robinets à boisseau sphérique

Il est interdit d'installer les modèles en fonte grise à l'intérieur d'un bâtiment.

Vertreter / Vertreiber
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Hersteller
R. Nussbaum AG
CH-4601 Olten

Zertifikat - Nr.
07-016-5

Code
Gültig bis: **2027**
Gas- Arten: H, B, P

Konstruktionsnorm / Beurteilungsbasis: EN 331, DIN 3586, DVGW G 5614

Typenreihe	HTB (höhere thermische Beständigkeit): teilweise		Nennweite DN / da / d (PE)	Betriebsdruck Pz	Konstruktionshinweise
Gas(geräte)-Kugelhahn					
Typen	CE-Ident-Nr.	Anschlussart	[mm]	[bar]	[-]
88080	-	G 5614	DN 15 - 50	5, 1)	Gaskugelhahn (Optipress)
89001	-	EN 10226-1 (Rp)/ISO 7-1	1/2" - 1"	5	Gaskugelhahn (Gewinde)
89040	-	G 5614 / EN 10226-1 (Rp)	DN 15, DN 20	5, 1)	Gasgeräte-Kugelhahn (Optipress-Gewinde).
89041	-	EN 10226-1 / ISO 7-1	2)	5, 1)	Gasgeräte-Kugelhahn, (Gewinde) mit TAE (HTB)

1) Armaturen für höhere thermische Belastbarkeit (HTB) bis 1 bar

2) eingangsseitig: Innengewinde 1/2", 3/4", ausgangsseitig: Aussengewinde 7/8", 1 1/8"