

SSIGE
Société Suisse
de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Organisme de certification eau



Certificat N°: 0902-5514

Requérant: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH-4601 Olten

Sur la base du règlement ZW101 „conditions générales de l'organisme de certification de la SSIGE“ la SSIGE accorde la certification pour les produits suivants fabriqués en séries:

Rubrique: Disconnecteurs type BA et GB

Désignation: Disconnecteur BA

Types: 15078.04, 15078.05, 15078.06, 15078.07, 15078.08, 15078.09
(Optionnellement avec contacteur de protection de débit d'écoulement BA No. 23336.21 [1/2"], 23336.22 [3/4", 1"], 23336.23 [1 1/4"...2"])

DN: 1/2"...2" PN: 10 tmax: 60 °C

Base de certification: SSIGE ZW135 (01/19), EN 12729 (2002)

Validité: 31.08.2024

Conditions (C) / Remarques (R):
Aucun

Le requérant est de ce fait autorisé à mentionner ces produits comme ayant été certifiés par la SSIGE et à y apposer la marque de conformité de la SSIGE ci-dessus (publication dans la liste des certifications eau).



accrédité selon
SN EN ISO/IEC 17065

Société Suisse de l'Industrie du Gaz et des Eaux
Organisme de certification eau


Javier Fernandez
Chef

Zurich, le 13.01.2020

Rubrique: Disconnecteurs type BA et GB

Désignation: Disconnecteur BA

Types	DN	PN	C°	Group acoustique	Pertes kWh/24 h / Classe ErP	Contenu	Indexe	Classe metrologique
15078.04	1/2"	10	60	II	-	-	-	-
15078.05	3/4"	10	60	II	-	-	-	-
15078.06	1"	10	60	II	-	-	-	-
15078.07	1 1/4"	10	60	II	-	-	-	-
15078.08	1 1/2"	10	60	-	-	-	-	-
15078.09	2"	10	60	-	-	-	-	-

(Optionnellement avec contacteur de protection de débit d'écoulement BA No. 23336.21 [1/2"], 23336.22 [3/4", 1"], 23336.23 [1 1/4"...2"])