

SSIGA
Società Svizzera
dell'Industria del Gas e delle Acque
Grütlistrasse 44
CH- 8027 Zürich

Ente di certificazione acqua



Certificato No.: 0309-4719

Richiedente: R. Nussbaum AG, Martin-Disteli-Strasse 26, CH- 4601 Olten

In base al regolamento ZW101 „condizioni generali di certificazione dell’ente di certificazione acqua della SSIGA” la SSIGA certifica i seguenti prodotti di serie:

Rubrica: Valvole d’arresto
Designazione: Interbloc
Tipi: 31161 senza raccordi
31171 con raccordi Optipress-Aquaplus

DN: 25, 32 PN: 10 tmax: 65 °C

Base di certificazione: SSIGA ZW110 (07/17), EN 1213 (1999), ZW112 (01/16), EN 1491 (2000), ZW124 (07/17), EN 13959 (2004)

Valevole fino: 31.12.2023

Commenti / Condizioni:
Gruppo acustico I

Al richiedente è consentito di dichiarare che i prodotti summenzionati sono certificati SSIGA e in più di potere usare il soprastante marchio di conformità SSIGA (pubblicazione nella lista di certificazione acqua).



accreditati
SN EN ISO/IEC 17065

Società Svizzera dell'Industria del Gas e delle Acque
Ente di certificazione acqua


Javier Fernandez
Responsabile

Zurigo, 29.10.2018

pagina 1 / 2

Rubrica: Valvole d'arresto

Designazione: Interbloc

Tipi	DN	PN	C°	Gruppo acustico	Perdite kWh/24 h / Classe ErP	Contenut o	Indice	Classe metrologica
31161	25	10	65	I			-	
31171	25	10	65	I			-	
31161	32	10	65	I			-	
31171	32	10	65	I			-	