



## Optiarmatur

## Hersteller

R. Nussbaum AG  
 Martin-Disteli-Strasse 26  
 Postfach, CH-4601 Olten

## Bestätigung

Wir bestätigen, dass die Firma R. Nussbaum AG SQS zertifiziert ist (Reg.-Nr. H11569). Dies entspricht folgenden normativen Grundlagen: ISO 9001 Qualität, ISO 14001 Umwelt und ISO 45001 Arbeitssicherheit und Gesundheitsschutz.

Bei der Herstellung der Armaturen Optiarmatur aus Rotguss wurden die vorgeschriebenen Prüfungen gemäss geltender Prüfvorgaben durchgeführt und die erforderlichen Freigaben wurden erteilt. Die Armaturen bestehen aus Rotguss mit der Werkstoffnummer CC246E (bleifrei).

Die detaillierten Einsatzbereiche und Einsatzgrenzen sind in den aktuellen technischen Unterlagen beschrieben (auch online verfügbar unter [www.nussbaum.ch](http://www.nussbaum.ch)).

## Prüfgegenstand

Armaturen Rotguss                      Werkstoff: CC246E (bleifrei)  
 Dimensionen:                              DN 15 ... DN 100

## Prüfgrundlage

- Metallurgische Zusammensetzung nach EN 1982

## Chemische Zusammensetzung

Cu [%]	Si [%]	Zn [%]	Mn [%]	P [%]	Fe [%]
86.06	3.45	10.08	0.071	0.064	0.230

## Gültigkeit

Dieses Zeugnis wurde computerunterstützt am 05.07.2023 erstellt und ist ohne Unterschrift gültig.